



Паспорт

Шкафы для хранения пожарного инвентаря



1. Общие сведения

1.1 Шкафы для хранения пожарного инвентаря (далее – шкафы) предназначены для хранения следующего пожарного инвентаря: рукава пожарные, пожарная колонка КПА.

1.2 Шкафы устанавливаются на производственных предприятиях, в организациях, строительных площадках, на территории частного домовладения и в других местах, в целях соблюдения техники безопасности. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

1.3 Шкаф обеспечивает надежную защиту пожарного инвентаря от механических повреждений и факторов окружающей среды (солнечных лучей, воздействия температурного режима и других внешних воздействий).

1.4 Шкафы поставляются в собранном виде, в упаковке.

2. Технические характеристики

2.1 Шкафы для хранения пожарного инвентаря изготавливаются в следующих модификациях (рис. 1): а) шкаф для хранения пожарных рукавов, б) шкаф для пожарной колонки КПА.

2.2 Габаритные размеры и технические характеристики шкафов отражены в таблице 1.

2.3 Шкаф представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, изготовленную из листового металла толщиной 0,8-1,0 мм. К корпусу шкафа приварена подставка, сваренная из металлического профиля. К корпусу шкафа прикреплены двери на петлях.

Таблица 1


Наименование	Характеристика			
	Габаритные размеры (Д×В×Г), мм, не более	Тип хранения инвентаря	Вес, не более, кг	Окраска (каталог RAL)
Шкаф для хранения пожарных рукавов	1600х600х400 ¹	Закрытый	40 ²	Красный 3000
Шкаф для пожарной колонки КПА	1000х1900х600	Закрытый	66 ³	Красный 3000
1. Предельные отклонения размеров изделий не должны превышать: высота ±10,0 мм; ширина ±10,0 мм; глубина ±10,0 мм; 2. Вес указан для изделий из металла толщиной 1,0 мм; 3. Вес указан для изделий из металла толщиной 0,8 мм; 4. Возможно изготовление шкафов по индивидуальным размерам Заказчика; 5. Возможна окраска шкафов в различные цвета каталога RAL по заявкам Заказчика; 6. Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики товара.				

3. Подготовка к эксплуатации



3.1 Распакуйте шкаф.

3.2 Проведите внешний осмотр каждого конструктивного элемента шкафа. Наружная поверхность элементов не должна иметь вмятин, короблений, острых кромок, должна быть окрашена равномерно.

3.3 Выполните сборку шкафа для пожарной колонки КПА. Для этого нужно закрепить козырек, вложенный в корпус шкафа, с помощью крепежа, входящего в комплект поставки.



А



Б

Рисунок 1. Шкафы для хранения

пожарного инвентаря: а) шкаф для хранения пожарных рукавов, б) шкаф для пожарной колонки КПА

4. Транспортировка и хранение

4.1 Температурный диапазон эксплуатации шкафов -30 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %.

4.2 Шкаф разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.4 Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения шкафов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

5.3 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

6. Свидетельство о приемке

Шкаф тип _____ соответствует требованиям конструкторской документации, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____



7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург, 187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35