

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00548/22
Дата регистрации сертификата	11.03.2022
Дата окончания действия сертификата	10.03.2027
Номер бланка	0277859
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Федорова Наталия Александровна
-----------------------------------	--------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7810454742
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1137847358989
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"
ФИО руководителя	ЛУНИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ, ДОМ 21, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОФИС 112
Адрес места осуществления деятельности	187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т

Контактные данные

Номер телефона	+7 8126703737
Адрес электронной почты	info@nfcom.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Дата регистрации в качестве ЮЛ	11.01.2015
Дата присвоения ОГРН	25.09.2013
Код причины постановки на учет (КПП)	781001001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ"

Адрес

Адрес места нахождения	196084, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ, ДОМ 21, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ОФИС 112
Адрес места осуществления деятельности	187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т

Контактные данные

Номер телефона	+7 8126703737
Адрес электронной почты	info@nfcom.ru

Производственные площадки

187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т	
Адрес производства продукции	187032, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Тельмана, д. 60, стр. 35, лит. Т

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Узлы пересечения противопожарных преград
Общие условия хранения продукции	Условия хранения: при температуре не ниже минус 50 и не выше плюс 50 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 75%, помещения для хранения ЖЗ (неотапливаемое хранилище) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 10 лет. Срок службы – 5 лет

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Узлы пересечения противопожарных преград, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений: муфты марки «Балтика ПМ», ленточного типа, шириной 125 мм, толщиной витка 2,5 мм (для полимерных труб диаметром: 40 мм в один виток; 90 мм в два витка, 110 мм в три витка, 125 мм в три витка и 160 мм в четыре витка)
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6815110000 -- углеродные волокна

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ТУ 22.19.20-017-58295224-2021 «МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ «Балтика ПМ»

Наименование документа

ТУ 22.19.20-017-58295224-2021 «МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ «Балтика ПМ»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа ГОСТ Р 53306-2009

Наименование стандарта, нормативного документа

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость (пункты 1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1)

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа

Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе

Обеспечивают предел огнестойкости EI150 при монтаже по Технологическому регламенту № 017.02

Статус стандарта, нормативного

Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21ЖЭ01

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории

РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории

RA.RU.21ЖЭ01

Наименование испытательной

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»

Дата регистрации аттестата

29.04.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
ППБ-067/03-2022	05.03.2022	ППБ-067.03.2022 от 05.03.2021.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	007-CC/01-2022
Дата документа	17.01.2022

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	007-CC/01-2022
Дата документа	13.01.2022

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	ТРПБ.RU.ПБ74
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности"
Дата регистрации аттестата аккредитации	28.12.2015
Адрес места осуществления деятельности	187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1
Адрес места нахождения	187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1117847160640
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области
Номер телефона	+7 8123095072; +7 8123095072
Адрес электронной почты	info@czrc.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://czrc.ru/
ФИО руководителя	Лесин Сергей Николаевич
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Лесин Сергей Николаевич

ФИО эксперта

Лесин Сергей Николаевич

Выполняемые функции

Руководитель, Эксперт по сертификации

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

ФИО эксперта

Щериканов Дмитрий Евгеньевич

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

