

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Передвижные огнетушители
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.01097/26
Дата регистрации сертификата	26.05.2026
Дата окончания действия сертификата	25.05.2031
Номер бланка	0605165
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Мизина Елена Николаевна
-----------------------------------	-------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3500016050
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1253500005880
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕБОРЕЦ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "НПК ОГНЕБОРЕЦ"
ФИО руководителя	АРБУЗОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Должность руководителя	ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	160024, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА г.о., Г. ВОЛОГДА, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 44Б, ПОМЕЩ. 31
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 9211414747; +7 8172510777
Адрес электронной почты	ada@vzpo35.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	11.06.2025
Дата присвоения ОГРН	11.06.2025
Код причины постановки на учет (КПП)	350001001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОГНЕБОРЕЦ"

Адрес

Адрес места нахождения	160024, РОССИЯ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА г.о., Г. ВОЛОГДА, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 44Б, ПОМЕЩ. 31
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 9211414747; +7 8172510777
Адрес электронной почты	ada@vzpo35.ru

Производственные площадки

160024, РОССИЯ, обл Вологодская, г Вологда, ул Северная, д. 44Б, помещ. 31	
Адрес производства продукции	160024, РОССИЯ, обл Вологодская, г Вологда, ул Северная, д. 44Б, помещ. 31

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Огнетушители порошковые передвижные закачные ОП-25(з)-ABCE-01, ОП-35(з)-ABCE-01, ОП-50(з)-ABCE-01, ОП-70(з)-ABCE-01, ОП-100(з)-ABCE-01, выпускаемые по ТУ 28.29.22-004-77377494-2025 с изм. 1 «ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-ABCE, ОП-35(з)-ABCE, ОП-50(з)-ABCE, ОП-70(з)-ABCE, ОП-100(з)-ABCE. Технические условия» (огнетушащее вещество – порошок огнетушащий ВЕКСОН-ABC 50 по ТУ 2149-028-10968286-2014, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С, Е)
Общие условия хранения продукции	Условия, предохраняющие огнетушители от механических повреждений, прямого воздействия солнечных лучей, влаги, агрессивных сред
Общие условия эксплуатации продукции	При температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 95%
Общие сведения об области применения	Предназначены для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на автомобильном, железнодорожном, речном транспорте и в бытовых условиях в качестве первичных средств тушения пожаров классов А, В, С, Е.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Огнетушители порошковые передвижные закачные ОП-25(з)-ABCE-01, ОП-35(з)-ABCE-01, ОП-50(з)-ABCE-01, ОП-70(з)-ABCE-01, ОП-100(з)-ABCE-01, выпускаемые по ТУ 28.29.22-004-77377494-2025 с изм. 1 «ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-ABCE, ОП-35(з)-ABCE, ОП-50(з)-ABCE, ОП-70(з)-ABCE, ОП-100(з)-ABCE. Технические условия» (огнетушащее вещество – порошок огнетушащий ВЕКСОН-ABC 50 по ТУ 2149-028-10968286-2014, предназначенный для тушения пожаров классов А, В, С, Е)
Иная информация о продукции	Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 01.12.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания)
Коды ОКПД 2	Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8424100000 - огнетушители заряженные или незаряженные

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-ABCE, ОП-35(з)-ABCE, ОП-50(з)-ABCE, ОП-70(з)-ABCE, ОП-100(з)-ABCE.

Технические условия»

Наименование документа	«ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-ABCE, ОП-35(з)-ABCE, ОП-50(з)-ABCE, ОП-70(з)-ABCE, ОП-100(з)-ABCE. Технические условия»
Номер документа	ТУ 28.29.22-004-77377494-2025 с изм. 1

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документа ГОСТ Р 51017-2009

Наименование стандарта, нормативного документа Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа (пп. 5.12, 5.14, 5.17 - 5.21, 5.43, 6.2, 6.5 - 6.7, 7.1, 7.10, 12.4)

Статус стандарта, нормативного Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21MЧ01

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21MЧ01

Наименование испытательной Испытательная лаборатория Научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

Дата регистрации аттестата 27.05.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
1180TP	22.04.2026	Отчет.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ЕАЭС 043/2017

Техническая документация

Наименование документа «ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-АВСЕ, ОП-35(з)-АВСЕ, ОП-50(з)-АВСЕ, ОП-70(з)-АВСЕ, ОП-100(з)-АВСЕ. Технические условия»

Номер документа ТУ 28.29.22-004-77377494-2025 с изм. 1

Дата документа 01.08.2025

Регистрационные документы

Наименование документа Выписка из ЕГРЮЛ

Номер документа № ЮЭ9965-26-47478105

Дата документа 16.03.2026

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа Акт отбора образцов (проб)

Номер документа № 17083

Дата документа 16.03.2026

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	№ 4704-ОС
Дата документа	25.02.2026

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	№ 17083
Дата документа	25.02.2026

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация

Наименование документа	«ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗАКАЧНЫЕ ОП-25(з)-АВСЕ, ОП-35(з)-АВСЕ, ОП-50(з)-АВСЕ, ОП-70(з)-АВСЕ, ОП-100(з)-АВСЕ. Технические условия»
Номер документа	ТУ 28.29.22-004-77377494-2025 с изм. 1

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.104C13
Полное наименование органа по сертификации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Дата регистрации аттестата аккредитации	04.05.2015
Адрес места осуществления деятельности	143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12
Адрес места нахождения	143903, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, МКР. ВНИИПО, Д.12
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1025000508610
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4955248193; +7 4955248181
Адрес электронной почты	pojtest@vniipo.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.pojtest.ru
ФИО руководителя	БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Власов Сергей Владимирович

ФИО эксперта

Власов Сергей Владимирович

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

Селезнев Антон Васильевич

ФИО эксперта

Селезнев Антон Васильевич

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации, Заместитель руководителя

Тумаков Вадим Александрович

ФИО эксперта

Тумаков Вадим Александрович

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

