



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00022/20

Серия **RU** № **0285224**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РУСИНТЕК». Место нахождения: 125212 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 16А, эт 3 пом 1 оф 9. Адрес места осуществления деятельности: 125212 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 16А. Номер государственной регистрации: 5167746284833. Номер телефона: +7 (495) 181-95-54, +7 (499) 508-09-11, +7 (916) 702-97-07. Адрес электронной почты: rusintek@yandex.ru, info@rusintec.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РУСИНТЕК». Место нахождения: 125212 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 16А, эт 3 пом 1 оф 9. Адрес места осуществления деятельности: 125212 г. Москва, Кронштадтский бульвар, 16А. Номер государственной регистрации: 5167746284833. Номер телефона: +7 (495) 181-95-54, +7 (499) 508-09-11, +7 (916) 702-97-07. Адрес электронной почты: rusintek@yandex.ru, info@rusintec.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Огнетушители передвижные воздушно-эмульсионные закачные ОВЭ-40(з)-АВСЕ-01, ОВЭ-50(з)-АВСЕ-01, выпускаемые по ТУ 28.29.22.110-003-05410100-2017. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0007ЕАС-2020 от 02.10.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола сертификационных испытаний № 016-2020 от 28.10.2020 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.11.2020 ПО 02.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Поляков Дмитрий Витальевич
(Ф.И.О.)

Иошенико Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)