

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ RU C-RU.ПБ09.В.00007/18

Срок действия с 27.12.2018 по 26.12.2021



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061840

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,  
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Пожарная Компания»  
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом.4, литер Б.  
ОГРН 1137847358989, Тел.: +7(812)670-37-37, Факс: +7(812)670-37-37

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Пожарная Компания»  
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом.4, литер Б.  
ОГРН 1137847358989, Тел.: +7(812)670-37-37, Факс: +7(812)670-37-37

### ПРОДУКЦИЯ

Узел пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами  
из полимерных материалов диаметром от 20 до 160 мм, с применением  
противопожарной муфты марки «Балтика ПМ», внешним диаметром от 33 до  
195 мм, высотой от 60 до 80 мм, изготовленной по ТУ 5285-001-58295224-  
2015.

Серийный выпуск.

код ОК

25.11.23.119

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,  
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от  
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ) ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения  
ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на  
огнестойкость».

Предел огнестойкости EI 180 при применении в соответствии с технологическим регламентом № 001.10 по  
монтажу и эксплуатации противопожарных муфт «БАЛТИКА ПМ» ТУ 5285-001-58295224-2015.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 766/ТР от 27.12.2018 г. (Испытательный центр пожарной  
безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные  
Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO  
9001:2015) № RU.9691.206 с 25.09.2018 г. по 25.09.2021 г. выданный органом по сертификации систем  
менеджмента «РОСТ» RA.RU.13АБ68.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ  
Чарушкин С.В.

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ